Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведенний о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«08» мая 2026 г., 12260061000221659378
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Вх. № 11452-01 28.05.26

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа "Город Йошкар-Ола"
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» мая 2026 г., 14 час. 00 мин. № 2605/002-12/54-ВО/П
(дата и время составления предписания)

г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38
(место составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 08 » мая 2026 г., № 2605/002-12/54-ВО/Р, учетный номер проверки 12260061000221659378.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Ямбашев Станислав Евгеньевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО "Город Йошкар-Ола" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (главный государственный инспектор городского округа "Город Йошкар-Ола" по пожарному надзору)
(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Кремлёвская, Дом 24
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 1215031297, адрес регистрации юридического лица: 424000, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. КРЕМЛЁВСКАЯ, Д.22
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «21» мая 2026 года, 14 час. 30 мин.
по «25» мая 2026 года, 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 30 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На пятом этаже в лестничной клетке пожарный кран не укомплектован пожарным запорным клапаном (барашком для открывания), пожарный рукав не присоединен к пожарному крану.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего

противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести в нормативное состояние

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фототаблица

2. В комнатах 62,66,71 для отделки потолков применяются горючие материалы (пропиленовые плиты), на которые отсутствует документация с классом пожарной опасности и показатели пожарной опасности.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Убрать плиты с потолка

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фототаблица

3. Помещение архива на первом этаже с категорией В2 не выделено противопожарными преградами в соответствии п. 5.1.2 противопожарными перегородками 1-го типа, (дверь не противопожарная), в нарушении ФЗ № 123, п.1 ч.1 ст.6; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 п. 5.2.6 СП 4.13130.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить противопожарные двери

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фототаблица

4. Складское помещение №13 с категорией В2 не выделено противопожарными преградами в соответствии п. 5.1.2 противопожарными перегородками 1-го типа, (дверь не противопожарная), в нарушении ФЗ № 123, п.1 ч.1 ст.6; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 п. 5.2.6 СП 4.13130.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить противопожарные двери

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фототаблица

5. На фасаде здания направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено с указателями на светоотражающей поверхности либо световыми указателями, подключенными к электроснабжению.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Установить светоотражающую таблицу

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фототаблица

6. В спальных помещениях 4 и 5 этажа оповещатели (громкоговорители) находятся в неисправном состоянии, динамики не работают.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:
01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Устранить причину, запустить динамики

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документация, видеоматериал

7. На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, ввиду его отсутствия.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Завести журнал и ввести его

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фототаблица

8. В соответствии с предоставленной информацией от пожарно-спасательных подразделений на объекте защиты происходят ложные срабатывания СПС. События ложных срабатываний СПС не записаны в журнал систем противопожарной защиты, в нарушении ФЗ № 123 п.1 ч.1 ст.6; ч. 4 ст. 4; п. 6.5.4 ГОСТ Р 59638-2021.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Производить записи в журнале после каждого ложного срабатывания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фототаблица, документация

9. На объекте защиты частота ложных срабатываний выше нормы допустимого и не предпринимаются меры по ее уменьшению, в нарушении ФЗ № 123 п.1 ч.1 ст.6; ч. 4 ст. 4; раздел 6.5 ГОСТ Р 59638-2021.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Проводить расследования с оформлением соответствующей документации после каждого ложного срабатывания пожарной сигнализации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фототаблица, документация

10. В комнате 76 применят нестандартные удлинители и для питания электроприборов.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.
Срок устранения нарушения:
01.09.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Убрать самодельные удлинители.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фототаблица

11. Повсеместно в комнатах допущено прокладывание электрической проводки без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов.
Срок устранения нарушения:
01.09.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Проложить провода в защитных коробах
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фототаблица

12. Противопожарная дверь складского помещения для хранения белья не имеет устройства для самозакрывания.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 8, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные двери и ворота в противопожарных преградах должны иметь устройства для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
01.09.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Установить доводчики
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фототаблица

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО "Город Йошкар-Ола" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (главный государственный инспектор городского округа "Город Йошкар-Ола" по пожарному надзору) Ямбашев Станислав Евгеньевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
6C6D58BAB8DE88DFC842F6075E536218
Владелец ЯМБАШЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Действителен с 14.08.2025 по 07.11.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Ямбашев Станислав Евгеньевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО "Город Йошкар-Ола" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (главный государственный инспектор городского округа "Город Йошкар-Ола" по пожарному надзору), телефон: 88362690213, e-mail: yambashev.se@12.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: